

OGŁOSZENIE

Gmina Ostrowiec Świętokrzyski - Urząd Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego , Wydział Infrastruktury Komunalnej **z a p r a s z a** do składania ofert na realizację w roku 2020 usługi pn.:

bieżącego utrzymania i konserwacji fontann zlokalizowanych w Rynku i w Parku Miejskim wraz z fontanną pływającą i urządzeniem napowietrzającym w Ostrowcu Świętokrzyskim w 2020r.

I.Zakres zamówienia dotyczący fontanny w Parku Miejskim obejmował będzie:

- 1) płukanie filtra piaskowego – 2 razy w tygodniu (lub częściej np.: w okresie pylenia roślin),
 - 2) czyszczenie filtra wstępnego pompy dysz – 4 razy w miesiącu (w zależności od poziomu zanieczyszczeń),
 - 3) czyszczenie filtra wstępnego pompy filtracji – raz w tygodniu (w zależności od poziomu zanieczyszczeń),
 - 4) napełnianie śluzy dozującej (w razie potrzeby),
 - 5) kontrola parametrów twardości wody – raz w miesiącu,
 - 6) kontrola parametrów wody Cl, pH – raz dziennie przez pierwszy miesiąc pracy, potem raz na miesiąc,
 - 7) czyszczenie odpływów dysz – w razie potrzeby, nie rzadziej niż raz w roku,
 - 8) czyszczenie zbiornika wyrównawczego – w razie potrzeby,
 - 9) bieżące utrzymanie czystości pomieszczenia do obsługi fontanny,
 - 10) czyszczenie dysz – w razie konieczności,
 - 11) zakup karty telefonicznej wraz z abonamentem na okres obowiązywania umowy, służącej do przekazywania informacji w formie sms-ów o prawidłowej pracy lub awarii fontanny,
 - 12) zakup artykułów chemicznych do uzdatniania wody oraz testerów,
 - 13) przygotowanie fontanny do okresu zimowego – zabezpieczenie, spuszczenie wody, oczyszczenie oraz demontaż urządzeń ,
 - 14) zabezpieczenie fontanny przed każdą burzą (ulewą) i usuwaniem jej skutków,
 - 15) oględziny urządzeń elektrycznych w maszynowni fontanny i oświetlenia dekoracyjnego na zewnątrz oraz pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej - raz w roku, (na początku uruchomienia),
 - 16) przegląd urządzeń elektrycznych w maszynowni i oświetlenia dekoracyjnego na zewnątrz oraz pomiar stanu izolacji instalacji fontanny - raz w roku, (na początku uruchomienia),
 - 17) po każdym awaryjnym wyłączeniu fontanny z ruchu na okres dłuższy niż 1 miesiąc i dokonaniu napraw lub przeróbek zarówno elektrycznych jak i mechanicznych – wykonanie pomiaru skuteczności ochrony przeciwporażeniowej,
 - 18) usuwanie wszelkich drobnych awarii w tym m.in. wymiana oświetlenia (żarówek, opravek), wymiana drobnej armatury np.: wymiana uszczeltek, śrub, bezpieczników,
 - 19) usuwanie na koszt Wykonawcy wszelkich ewentualnych szkód materialnych, w przypadku gdy szkoda powstała w wyniku niewłaściwego wykonania zadań przedmiotowego zamówienia oraz niewłaściwej konserwacji i eksploatacji fontanny przez Wykonawcę,
 - 20) bezwzględnego zgłaszania Zamawiającemu wszelkich poważnych awarii powstałych z przyczyn niezależnych od Wykonawcy oraz nie będących skutkiem niewłaściwej eksploatacji i konserwacji fontanny przez Wykonawcę,
- a wymagających wyłączenia z eksploatacji przedmiotowego obiektu celem określenia dalszego postępowania oraz innych usterek wymagających usunięcia w ramach gwarancji budowy fontanny,
- 21) utrzymanie czystości i porządku w rejonie fontanny w promieniu 5 metrów.

II,Zakres zamówienia dotyczący fontanny pływającej i urządzenia napowietrzającego w Parku Miejskim obejmował będzie:

1. Fontanna pływająca:

- 1)czyszczenie filtra zabezpieczającego pompę i dyszy nie rzadziej niż raz w miesiącu,
- 2)sprawdzenie ogólnego stanu urządzenia w tym lamp nie rzadziej niż raz w miesiącu,
- 3)wymiana żarówek w reflektorach halogenowych (w przypadku konieczności ich wymiany).

2.Urządzenie napowietrzające staw w Parku Miejskim – urządzenie napowietrzające jest w chwili obecnej uruchomione:

- 1) sprawdzenie czystości filtra zabezpieczającego co 200 godzin pracy urządzenia i czyszczenie dysz nie rzadziej niż raz w miesiącu,
- 2)sprawdzenie ogólnego stanu urządzenia nie rzadziej niż raz w miesiącu,
3. Fontanna pływająca zostanie przekazana po podpisaniu umowy Wykonawcy do montażu i uruchomienia .

Wykonawca zamontuje fontannę pływającą w terminie 2 dni od daty przekazania urządzenia. Po zakończeniu terminu umowy wykonawca zdemontuje fontannę pływającą i przekaże do magazynu Zamawiającego w terminie 3 dni nie później niż do dnia 4 października 2020 roku.

Wykonawca wystawi fakturę za eksploatację fontanny pływającej i urządzenie napowietrzające za faktyczny czas ich eksploatacji.

III. Zakres zamówienia dotyczący fontanny na Rynku obejmował będzie:

- 1) serwis codzienny:
 - kontrola poziomu środków chemicznych,
 - czyszczenie niecki fontanny i zbiornika przelewowego z zanieczyszczeń stałych i glonów,
 - kontrola pomieszczeń maszynowni i stanu urządzeń,
 - ewentualna korekta słupów wodnych,
 - ręczne badanie wody za pomocą fotometru – minimum raz na tydzień,
 - płukanie filtra,
 - kontrola nastawów filtra,
 - czyszczenie filtrów koszowych – minimum raz na tydzień,
 - czyszczenie prefiltra pompy obiegowej,
 - odczyt zużycia wody – stan wodomierza.
 - 2) gruntowne oczyszczanie z glonów 1 raz w miesiącu ,
 - 3) zabezpieczenie środków chemicznych do poprawy pH wody oraz do usuwania glonów i mycia ścian niecki,
 - 4) przygotowanie fontanny do okresu zimowego – zabezpieczenie, spuszczenie wody, oczyszczenie oraz demontaż urządzeń,
 - 5) zabezpieczenie fontanny przed każdą burzą (ulewą) i usuwanie jej skutków,
 - 6) oględziny urządzeń elektrycznych w maszynowni fontanny i oświetlenia dekoracyjnego na zewnątrz oraz pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej - raz w roku, wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej na początku uruchomienia,
 - 7) przegląd urządzeń elektrycznych w maszynowni i oświetlenia dekoracyjnego na zewnątrz oraz pomiar stanu izolacji instalacji fontanny - raz w roku , (na początku uruchomienia),
 - 8) po każdym awaryjnym wyłączeniu fontanny z ruchu na okres dłuższy niż 1 miesiąc i dokonaniu napraw lub przeróbek zarówno elektrycznych jak i mechanicznych – wykonanie pomiaru skuteczności ochrony przeciwporażeniowej,
 - 9) usuwanie wszelkich drobnych usterek w tym m.in. wymiana oświetlenia (żarówek, oprawek), wymiana drobnej armatury np.: wymiana uszczeltek, śrub, bezpieczników,
 - 10) niezwłocznego zgłaszania Zamawiającemu wszelkich awarii powstałych z przyczyn nie zależnych od Wykonawcy oraz nie będących skutkiem niewłaściwej eksploatacji i konserwacji fontanny przez Wykonawcę, a wymagających wyłączenia z eksploatacji przedmiotowego obiektu celem określenia dalszego postępowania.
- W obu fontannach należy przed sezonem oczyścić dokładnie nieckę (płytkę) fontanny.

Wykonawca wyłoniony podczas negocjacji zobowiązany będzie do ubezpieczenia obiektów: fontann i urządzenia napowietrzającego od zniszczeń i dewastacji. Oferta powinna uwzględniać koszty ubezpieczenia. Rokowania z potencjalnymi oferentami mające na celu wybór najkorzystniejszej oferty zostaną przeprowadzone w dniu 30.12.2019r. o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim ul. Jana Głogowskiego 3/5 w pokoju nr 221 w Wydziale Infrastruktury Komunalnej, Referat Gospodarki Komunalnej.

Zamówienie będzie realizowane :

- fontanna w Rynku, Parku Miejskim i fontanna pływająca w stawie w Parku im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w terminie od 1 maja 2020 r. do dnia 31 września 2020r.

-urządzenie napowietrzające od 01.01.2020r. do 31.12. 2020 roku.

Oferty mogą składać podmioty :

- posiadające uprawnienia do występowania w obrocie prawnym,
- posiadające uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu zlecenia,
- posiadające potencjał techniczny i finansowy do wykonania przedmiotu zlecenia.

Warunkiem przystąpienia do negocjacji jest wykonanie minimum jednej usługi w ciągu ostatnich 3 lat dla fontanny o podobnych parametrach. Do oferty należy dołączyć referencje za wykonanie usługi.

Kryterium wyboru oferty:

1.Cena oferty 80 %,

2.Doświadczenie zawodowe 20 %.

Za 1 usługę powyżej wymaganego minimum Zamawiający przyzna punkty w następujący sposób:

Za 1 usługę 10 pkt.

Za 2 i więcej usług 20 pkt.

Oferty zawierające proponowane stawki rozliczeniowe za realizację zlecenia wraz z kserokopiami dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów, o których mowa powyżej należy składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim, Sala A, Stanowisko Nr 11 – do godz. 10.30. w dniu 30.12.2019r.

Zaproponowane ceny będą negocjowane (w dół).

Oferty powyżej 30 000 Euro i złożone lub dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.

Ofertę zawierającą proponowaną cenę prosimy przedstawić w zestawieniu tabelarycznym według schematu:

| Nazwa zadania | Kwota Brutto za 1 miesiąc | Razem brutto |
|---|------------------------------|-----------------------------|
| Bieżące utrzymanie i konserwacja fontanny w Rynku w Ostrowcu Świętokrzyskim, | | Za okres od 1.05-31.09.2020 |
| Bieżące utrzymanie i konserwacja fontanny w Parku Miejskim w Ostrowcu Świętokrzyskim, | | Za okres od 1.05-31.09.2020 |
| Bieżące utrzymanie i konserwacja fontanny pływającej | | Za okres od 1.05-31.09.2020 |
| Bieżące utrzymanie urządzenia napowietrzającego | | Za okres od 1.01-31.12.2020 |
| RAZEM | | |

Kwota oferty brutto zawiera podatek VAT w wysokości%

Sposób rozliczania za wykonanie zadania – ryczałt miesięczny, w przypadku niepełnego miesiąca proporcjonalnie do liczby dni.

Osobami uprawnionymi do udzielania wyjaśnień w związku z przedmiotem zlecenia są Pan Włodzimierz Piotrowski – Wydział Infrastruktury Komunalnej, Referat Gospodarki Komunalnej, pokój nr 229, nr tel./ 41/ 26 72 208.

.....