

Ostrowiec Świętokrzyski, 03.04.2017 r.

Or.271.9.2017

**Wykonawcy zainteresowani
uczestnictwem w postępowaniu**

W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 53767-2017 w dniu 29.03.2017 r. oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zamieszczonej na naszej stronie internetowej dla zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest

Budowa ulicy bocznej od ul. J. Kilińskiego.

Gmina Ostrowiec Świętokrzyski – Jako Zamawiający,- działając na podstawie art.38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz.2164) – **odpowiada na zapytanie nadesłane przez wykonawcę.**

Pytanie

Prosimy o zgodę na zastosowanie do budowy kanalizacji deszczowej rur PP niekarbowanych, zgodnych z PN-EN 13476-2 lub PN-EN 1852-1, o takich samych parametrach wytrzymałościowych jak rury PEHD w dokumentacji technicznej.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę materiałów do budowy kanalizacji deszczowej.

Prosimy o uwzględnienie powyższych wyjaśnień w przygotowywanej ofercie.

PREZYDENT MIASTA
Ostrowca Świętokrzyskiego



Jarosław Górczyński

Kierownik Zamawiającego