



**PROTOKÓŁ**

ustaleń z czynności kontrolno – rozpoznawczych w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

Na podstawie art. 23 ust.1, 2, 3 i 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 1340 z późn. zm.) oraz § 10.1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005 r. w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną (Dz. U. z 2005 r. Nr 225, poz. 1934).

**st. kpt. mgr inż. Barbara Majdak – Kierownik Sekcji Kontrolno – Rozpoznawczej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowcu Św.**

(stopień, tytuł, imię i nazwisko, stanowisko, nazwa jednostki organizacyjnej)

posiadająca legitymację służbową Nr 7/2014 z dnia 8 stycznia 2014 r. wydaną przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowcu Św.

**mł. kpt. inż. Andrzej Pietrzykowski – Młodszy Specjalista w Sekcji Kontrolno-Rozpoznawczej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowcu Św.**

(stopień, tytuł, imię i nazwisko, stanowisko, nazwa jednostki organizacyjnej)

posiadający legitymację służbową 7/2015 z dnia 29 stycznia 2015. wydaną przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowcu Św.

na podstawie dostarczonego upoważnienia nr PZ. 5580.26.2015 z dnia 12 marca 2015r. – przeprowadzili w dniu 02 kwietnia 2015 roku czynności kontrolno – rozpoznawcze w zakresie ochrony przeciwpożarowej w obiekcie

**Urząd Miasta w Ostrowcu Świętokrzyski – ul. Jana Głogowskiego 3/5**

(nazwa i adres instytucji)

Czynności przeprowadzono w obecności: Pani Anna Niedbała – sekretarz Urzędu Miasta.

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanej jednostki)

**Zakres czynności:**

Kontrola rozpoznania możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej w obiekcie.

**Wykaz badanych obiektów:**

Kompleks Urzędu Miasta w Ostrowcu Św.

**W toku działań kontrolno-rozpoznawczych ustalono, co następuje:**

**Informacje ogólne o obiekcie:**

Kompleks budynków Urzędu Miasta w Ostrowcu Św. składa się z 4 budynków (niskich i średniowysokich od 2 do 4 kondygnacji, murowanych). Zakwalifikowany został do kategorii ZL III zagrożenia ludzi. Kompleks został podzielony na dwie strefy pożarowe, część starsza o powierzchni użytkowej 2021,49 m<sup>2</sup> i część nowsza o powierzchni ok. 560 m<sup>2</sup>. Pomieszczenia ogrzewane są z miejskiej sieci ciepłowniczej.

**Przeciwpożarowy wyłącznik prądu:**

W strefie I (nowa część) znajduje się główny wyłącznik prądu zlokalizowany w kondygnacji podziemnej.

W strefie II (stara część) znajdują się dwa przyciski sterownicze przeciwpożarowego wyłącznika prądu

zlokalizowane i prawidłowo oznakowane przy wejściach do budynku. Przedstawiono protokół badania głównego wyłącznika p.pożarowego prądu dla strefy 1, 2 i 3. Pomiary wykonano 17.03.2015r. Wykonawca pomiarów: PPUH Łukasz Szorf, ul. Mitkowskiego 32; 38-480 Rymanów.

#### **Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru:**

Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru stanowią dwa hydranty podziemne HP 80. Pierwszy zlokalizowany na ul. Siennieńska 14, drugi ul. Rynek 10. Przedstawiono protokoły z badania ciśnienia i wydajności hydrantów z grudnia 2014 r. wykonane przez Pana mgr inż. Mariusza Tracz – starszy inspektor ds. BHP – Miejskie Wodociągi i Kanalizacja.

#### **Droga pożarowa:**

Drogę pożarową stanowi ul. Jana Głogowskiego w Ostrowcu Św. Dojazd możliwy jest również od ul. dr A. Wardyńskiego.

#### **Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego:**

Aktualizacja Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego wykonana została przez mł. bryg. w st. spocz. mgr inż. Krzysztofa Dobrowolskiego w dniu 27 listopada 2013r.

#### **Inne:**

Przedstawiono oświadczenie o zapoznaniu się z postanowieniami zawartymi w IBP obowiązkami i zadaniami z zakresu zapobiegania, powstawania i rozprzestrzeniania się pożarów pracownika nowoprzyjętego z dnia 01 kwietnia 2015r.

Na tym protokół zakończono.

Kontrolowany został poinformowany o przysługującym mu prawie wniesienia umotywowanych zastrzeżeń do protokołu. Protokół spisano na 2 stronach w 2 jednobrzmiących egzemplarzach i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano **bez zastrzeżeń /z zastrzeżeniami** \* (niepotrzebne skreślić)

Kopie protokołu pozostawiono kontrolowanym.

*Dobrowolski*

(podpisy z podaniem imion i nazwisk kontrolowanych)

KIEROWNIK SEKCJI  
KONTROLNO-ROZPOZNAWCZEJ

st. kpt. mgr inż. Barbara Majdak

MŁODSZY SPECJALISTA  
ds. Kontrolno - Rozpoznawczych

ml. kpt. inż. Andrzej Pietrzykowski

(podpisy z podaniem imion, nazwisk i stanowisk służbowych kontrolujących)