

Znak: WIK.II.7012.7.2018.PM

**Gmina Ostrowiec Świętokrzyski**  
**Urząd Miasta**  
**z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim**  
**ul. J. Głogowskiego 3/5**  
**27-400 Ostrowiec Świętokrzyski**

Wydział Infrastruktury Komunalnej Urzędu Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim, podaje warunki techniczne dla potrzeb odprowadzenia wód opadowych z zadania pn: „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego – zagospodarowanie części dziedzina browaru na potrzeby aktywizacji mieszkańców i rad osiedlowych” zlokalizowanego na działkach nr 3/7, 3/6, 3/19 i 34/1 położonych przy ul. Siennieńskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim:

1. Zaprojektować odprowadzenie kanałem krytym wód opadowych z w/w terenu do istniejącej kanalizacji deszczowej Ø 800 mm w ul. Siennieńskiej .
2. Wykonać projekt na mapie odpowiadającej wymogom określonym w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 roku w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133).
3. Na studniach rewizyjnych zaprojektować włazy żeliwne typu ciężkiego "D" z zawiasami i zatrzaskami.
4. Projekt winien określić wielkość zrzutu wód opadowych z wyszczególnieniem powierzchni zlewni.
5. Projekt należy uzgodnić w Wydziale Infrastruktury Komunalnej Urzędu Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim.
6. Jeden z przedłożonych do uzgodnienia egz. projektu należy przewidzieć do pozostawienia Uzgadniającemu celem archiwizacji.

Warunki ważne trzy lata od daty ich wydania.

Otrzymują:

1. Adresat,
2. a/a.

Naczelnik Wydziału  
Infrastruktury Komunalnej  
*mgr inż. Krzysztof Kowalski*

OTRZYMAŁEM

13.04.2018

Z-ca Naczelnika Wydziału  
Infrastruktury Komunalnej

*Artur Majcher*