

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

przegląd podstawowych systemów bezpiecznej eksploatacji serwerowni komputerowej Urzędu Miasta przy ul. Świętokrzyskiej 22

Przedmiotem postępowania jest wykonanie przeglądów serwisowych, wymiana podzespołów oraz materiałów eksploatacyjnych mających wpływ na prawidłową oraz bezpieczną eksploatację serwerowni komputerowej przy ul. Świętokrzyskiej 22 w Ostrowcu Świętokrzyskim.

W celu udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne zobowiązuje się Wykonawcę do pełnego zapoznania się z udostępnioną dokumentacją.

Aby wziąć udział w postępowaniu należy:

1. Prowadzić aktualną działalność gospodarczą na terenie naszego kraju, posiadając NIP, REGON, KRS.
2. Zamówienie składa się z 3 zadań (części), każde zadanie zostało osobno opisane, zadaniem jest dany system funkcjonujący w serwerowni, w opisie wskazano czynności (materiały) jakie należy wykonać, wymienić w danym zadaniu (części).
3. Każdy Wykonawca może dostarczyć ofertę na dowolną ilość zadań (części), należy do każdego zadania (części) złożyć osobną ofertę wg załączonego wzoru (Załącznik nr 1).
4. Osoby dokonujące przeglądu, muszą posiadać stosowne uprawnienia oraz doświadczenie w zakresie budowy oraz zasady działania danego systemu. Zamawiający może żądać od Wykonawcy udokumentowanie doświadczenia, posiadania odpowiednich uprawnień przez siebie lub personel celem należytego wykonania przedmiotu zadania.
5. Wykonawca w swej ofercie musi zawrzeć wszelkie koszty związane z wykonaniem danego zadania (części), Zamawiający nie będzie ponosił dodatkowych kosztów związanych z wykonaniem danego zadania (np. dodatkowe materiały typu filtr itp., dojazd do siedziby Zamawiającego itp.).
6. Każde zadanie (część) będzie rozpatrywana osobno pod względem formalnym.
7. Na realizację przedmiotu zamówienia zawartego w danym zadaniu (części), będzie zawierana osobna umowa, nawet jeżeli będzie dotyczyła tego samego Wykonawcy w przypadku wybrania najkorzystniejszej oferty na inne zadanie (część).
8. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która będzie zawierała najniższą wartość brutto za całościowe wykonanie zadania (części), (nie dopuszcza się łączenia zadań).
9. Zamawiający uzna iż zadanie zostało wykonane prawidłowo, jeżeli będą wykonane wszystkie niezbędne czynności i wymagania stosowne do danego zadania (części) i potwierdzone protokołem odbioru przez każdą ze stron.
10. *"Informacje, co do przetwarzania danych osobowych, w ramach zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130 000 zł, znajdują się w zakładce Obowiązek informacyjny na stronie Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego: <https://www.um.ostrowiec.pl/pl/samorzad/urząd-miasta/3279-obowiązek-informacyjny> "*
11. **Załączniki od nr 2 do nr 4** zawierają czynności jakie należy wykonać w danym zadaniu (części).
12. Wykaz załączników:
 - 1) **Załącznik nr 1** – wzór formularza ofertowego;
 - 2) **Załącznik nr 2 – I zadanie** – system klimatyzacji precyzyjnej
 - 3) **Załącznik nr 3 – II zadanie** – system podtrzymania baterijnego
 - 4) **Załącznik nr 4 – III zadanie** – system gaszenia gazem

Wzór Formularza Ofertowego

WYKONAWCA:

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Ostrowiec Świętokrzyski -
Urząd Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
ul. Jana Głogowskiego 3/5

.....
Pieczęć Wykonawcy

NIP

W związku z ogłoszeniem dotyczącym złożenia oferty na **przeład podstawowych systemów bezpiecznej eksploatacji serwerowni komputerowej Urzędu Miasta przy ul. Świętokrzyskiej 22** wg czynności i wymagań zamawiającego – Załącznik nr

.....
(pełna nazwa zadania)

OFERUJEMY

wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie objętym zamówieniem za cenę:

Wartość brutto.....zł/ w tym % VAT

Słownie wartość brutto

Oświadczamy ze wszystkie złożone przez nas dokumenty są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym.

Oświadczamy, że w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia.

Dane WYKONAWCY:

Nazwa Firmy

.....

Adres

Nr telefonu

REGON

NIP

KRS.....

W przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej, umowę w imieniu firmy podpiszą:

.....

.....

.....
Miejscowość, data

.....
Podpisy osób uprawnionych do
reprezentowania Wykonawcy

Nr i pełna nazwa zadania:					
Lp.	Nazwa zadania	Pełny opis zadania (nazwa, typ, inne cechy związane z wykonaniem zadania)	Cena jednostkowa brutto	VAT %	Wartość brutto
1.					
2.					
3.					
	Wartość ogółem zadania				

I zadanie (część) – przegląd klimatyzacji precyzyjnej Chiller

Chiller typ CGIW-24-2D-V3R, 2013 r., DryCooler, model urządzenia 14200 CDC-1026-520-2.5 (6 coolerów), nawilżacz parowy Carel COMPACTSTEAM CHF03V2001

Lp.	Nazwa komponentu	Wykaz czynności oraz wymagań	Potwierdzenie zapoznania się z czynnościami i wymaganiami Zamawiającego
1.	Przegląd agregatu	- przegląd szczelności układu hydraulicznego agregatu, - sprawdzenie ciśnień, - sprawdzenie poprawności działania pomp ciśnieniowych, - przegląd zdarzeń oraz logów urządzenia, - przeprowadzenie testów diagnostycznych, - wyrównanie ciśnień (uzupełnienie stanu wody, glicolu), - przeprowadzenie innych czynności serwisowych niezbędnych do prawidłowego i bezawaryjnego działania urządzenia,	
2.	Przegląd DryCoolera	- sprawdzenie stanu połączeń elektrycznych - sprawdzenie szczelności układu hydraulicznego - zabezpieczenie elementów podatnych na korozję (rdzę) - wyczyszczenie zanieczyszczeń w kominie wentylatora	
3.	Przegląd paneli wentylacyjnych	- panel sterowania, zarządzania firmy Carel pGD¹ - przegląd zdarzeń, logów systemowych - wymiana filtrów na panelach wentylatorów - przegląd oraz sprawdzenie działania pompek skroplinowych	
4.	Przegląd nawilżacza	- czyszczenie zaworu napełniającego - czyszczenie zaworu spustowego - czyszczenie tacy skroplin - czyszczenie przewodów napełniających, przelewowych, spustowych - przegląd oraz czyszczenie cylindra - sprawdzenie szczelności układu	

II zadanie (część) – przegląd systemu podtrzymania bateryjnego UPS Delta Power GreenForce GF360 o mocy 60 kVA

Delta Power GreenForce GF360 o mocy 60 kVA - sprawdzenie stanu technicznego poszczególnych modułów oraz podzespołów mających wpływ na prawidłowe działanie urządzenia, w tym kondycji akumulatorów.

Lp.	Nazwa komponentu	Wykaz czynności oraz wymagań	Potwierdzenie zapoznania się z czynnościami i wymaganiami Zamawiającego
1.	Przegląd urządzenia	- sprawdzenie logów w urządzeniu - sprawdzenie prawidłowości połączeń elektrycznych - sprawdzenie BayPass - symulacja działania oraz przełączania pomiędzy zasilaniem sieciowym, awaryjnym oraz podtrzymaniem bateryjnym - sprawdzenie stanu akumulatorów	

III zadanie (część) – przegląd systemu gaszenia gazem

Konserwacja obejmuje system SUG Inergen 300 bar, centralę sterującą Ignis 1520M, system wczesnej detekcji dymu Vesda Laser Scanner

Lp.	Nazwa komponentu	Wykaz czynności oraz wymagań	Potwierdzenie zapoznania się z czynnościami i wymaganiami Zamawiającego
1.	Przegląd centrali alarmowej	- sprawdzenie logów - wykasowanie zdarzeń - sprawdzenie czujników, detektorów - sprawdzenie sygnalizatorów wizualno-akustycznych - sprawdzenie działania przycisków - sprawdzenie drzwi wejściowych - sprawdzenie - sprawdzenie stanu napięć na poszczególnych obwodach - sprawdzenie akumulatorów, w przypadku złego stanu ich wymiana	
2.	Przegląd systemu wczesnej detekcji dymu	- sprawdzenie logów - wykasowanie błędów - wymiana filtrów - regulacja, kalibracja - sprawdzenie rurek, detektorów - sprawdzenie stanu systemu zasilania	
3.	Sprawdzenie systemu gaszenia gazem	- sprawdzenie stanu połączeń ciśnieniowych - sprawdzenie stanu butli - sprawdzenie stanu dysz - sprawdzenie systemu wietrzenia pomieszczenia, działanie klap - sprawdzenie systemu sterowania	