

Ostrowiec Świętokrzyski, 25 kwietnia 2022 r.

Or.271.16.4.2022

**Wykonawcy zainteresowani uczestnictwem
w postępowaniu**

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) zwanej dalej Pzp Zamawiający: Gmina Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Jana Głogowskiego 3/5, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, przekazuje zapytania Wykonawców, dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia i udziela wyjaśnień dotyczących postępowania pn: **Dostawa sprzętu i akcesoriów IT, oprogramowania biurowego oraz elementów zasilania awaryjnego serwerowni wraz z dostawą i montażem na potrzeby Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.** ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 15 kwietnia 2022 r. pod numerem 2022/BZP 00124572/01.

Treść pytań Wykonawców i odpowiedzi zamawiającego.

Pytanie 1. „Witam, czy zamawiający dla Monitorów komputerowych poleasingowych – 30 sztuk w CZĘŚCI 1 postępowania Dostawa sprzętu i akcesoriów IT, oprogramowania biurowego oraz elementów zasilania awaryjnego serwerowni wraz z dostawą i montażem na potrzeby Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego wyraża zgodę na zaoferowanie monitorów o przekątnej matrycy 23'?”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie monitorów o przekątnej matrycy 23'. Zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ minimalna wymagana przekątna matrycy to 24'(tab.I.2.).

Pytanie 2. „Czy zamawiający dopuszcza w postępowaniu monitory 24' posiadające wielkość plamki 0.270 mm?”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie monitorów 24' posiadających wielkość plamki 0.270 mm. Zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ wielkość plamki musi wynosić 0,265 mm lub mniej(tab.I.2.).

Pytanie 3. „Czy zamawiający dla Monitorów komputerowych poleasingowych – 30 sztuk w CZĘŚCI 1 dopuszcza w postępowaniu monitory o rozdzielczości 1920x1080?”

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza w postępowaniu monitorów o rozdzielczości 1920x1080px. Minimalna, określona w Opisie Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ wymagana rozdzielczość to 1920x1200px (tab.I.2.).

Pytanie 4. „Czy zamawiający dla Monitorów komputerowych poleasingowych – 30 sztuk w CZĘŚCI 1 dopuszcza w postępowaniu monitory o jasność: 250 cd/qm?”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie monitorów o jasności 250cd/qm (cd/m²). Zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ minimalna wymagana jasność monitorów to 300cd/m²(tab.I.2.).

Pytanie 5. „Czy orientują się Państwo, czy w wypadku zadania I, wymagany jest montaż, i jeśli tak, na czym ma polegać? Mają Państwo może jakiś konkretny model komputera na myśli?”

Odpowiedź: W przypadku zadania I montaż sprzętu nie jest wymagany. Komputer musi być zgodny ze specyfikacją.

Z up. Prezydenta Miasta

Dominik Smoliński

Wiceprezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

Kierownik Zamawiającego