

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach
ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce
tel. 41 349 41 01,04, faks 41 368 51 26

Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym
Sekcja Zarządzania Majątkiem Sieciowym
ul. K.K. Baczyńskiego 3, 27-600 Sandomierz
tel. 15 833 61 20, faks 15 833 61 25
zaklad.kielce@psgaz.pl

IDEA PROJEKT s.c.
ul. Rubinowa 6
26-026 Bilcza

Wasz znak:

Nasz znak: PSGKI.ZMSZ.763.067.2.21

Sandomierz, 06.12.2021 r.

Dot.: warunków technicznych zabezpieczenia infrastruktury gazowej w związku z realizacją inwestycji pn.: Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim – w obrębie ul. Samsonowicza – budowa dróg dojazdowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą

W odpowiedzi na wniosek z dnia 20.10.2021 r. dotyczący realizacji inwestycji pn.: Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim – w obrębie ul. Samsonowicza – budowa dróg dojazdowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach informuje:

1. W rejonie planowanej inwestycji zlokalizowane są gazociągi wysokiego ciśnienia oraz średniego ciśnienia.
2. W skrzyżowaniu z projektowanymi drogami gazociągi średniego ciśnienia należy zabezpieczyć dwudzielnymi polietylenowymi rurami osłonowymi oraz zachować głębokość posadowienia gazociągów min. 1,0 m względem nawierzchni drogi przy czym nie mniej niż 0,5 m do spodu konstrukcji jezdni – dotyczy wszystkich skrzyżowań z wyłączeniem oznaczonych: A-B, C-D, E-F.
3. W skrzyżowaniu projektowanej drogi z gazociągiem wysokiego ciśnienia (odcinek A-B) należy zachować głębokość posadowienia gazociągu min. 1,0 m względem nawierzchni drogi przy czym nie mniej niż 0,5 m do spodu konstrukcji jezdni.
4. Gazociąg zabezpieczony na załączniku mapowym rurą osłonową oznaczona jako RO11 jest wyłączony z eksploatacji i nie stanowi ograniczenia w możliwości zagospodarowania terenu.
5. Gazociągi w skrzyżowaniu z projektowaną drogą odcinki oznaczone jako C-D i E-F stanowią wewnętrzną instalację odbiorcy gazu. Ewentualny sposób ich zabezpieczenia należy uzgodnić w ich właścicielem.
7. Prace ziemne w strefie sieci gazowych należy wykonać z zachowaniem wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 2013 poz. 640).

8. Należy odtworzyć istniejące znakowanie sieci gazowej w strefie prac w sposób niekolidujący z planowaną inwestycją.
9. Prace ziemne w strefie istniejącego gazociągu należy prowadzić ręcznie pod nadzorem uprawnionych pracowników:
 - Gazowni w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Sandomierska 95, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, tel. 41 349 41 01 w zakresie gazociągu średniego ciśnienia.
 - Sekcji Stacji i Sieci Gazowych, ul. Portowa 1a, 27-600 Sandomierz, tel. 15 833 62 33 – w zakresie gazociągu wysokiego ciśnienia.

Wykonawca winien informować Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach Sekcją Stacji i Sieci Gazowych/Gazownię w Starachowicach o szczegółowych terminach prowadzenia prac w rejonie gazociągu oraz zlecić prowadzenie nadzoru nad pracami w strefie gazociągu. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 02.07.2010 w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania Systemu gazowego & 17pkt.6 Zakład pobierze opłatę z tytułu prowadzenia ww. czynności na podstawie uzgodnionego przez Wykonawcę i Sekcją Stacji i Sieci Gazowych/Gazownię w Ostrowcu Świętokrzyskim protokołu zawierającego zakres wykonanych prac. Podstawą do naliczenia opłat jest obowiązujący cennik w Oddziale Zakład Gazowniczy w Kielcach.

10. Wszelkie koszty związane z w/w inwestycją w całości ponosi inwestor.
11. Na 7 dni przed rozpoczęciem robót należy bezwzględnie powiadomić w formie pisemnej Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach Sekcją Zarządzaniem Majątkiem Sieciowym w Sandomierzu, ul. K. K. Baczyńskiego 3, 27-600 Sandomierz.
12. W przypadku uszkodzenia sieci gazowej należy powiadomić Pogotowie Gazowe tel. 992. Ponadto informujemy, że w przypadku uszkodzenia sieci gazowej sprawca zostanie obciążony rachunkiem uwzględniającym wszelkie poniesione przez Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach koszty oraz utracone korzyści. W związku z powyższym prosimy o zachowanie szczególnej staranności i ostrożności przy wykonaniu prac ziemnych w strefie gazociągu.

INŻYNIER
Sekcja Zarządzania Majątkiem
Sieciowym
Piotr Szafrankowski

Administratorem danych osobowych jest PSG sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów. Szczegółowa informacja nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie psgaz.pl w zakładce o nas.

Sprawę prowadzi: Michał Zaczekiewicz tel. 15 833 61 26

Otrzymują:

- 1 x adresat
- 1 x ZMSZ a/a