

Urząd Miasta
Wydział Organizacyjno-Prawny
ul. Jana Głogowskiego 3/5
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Ostrowiec Świętokrzyski, dnia 31 października 2022 r.

Or.271.47.5.2022

**Wykonawcy zainteresowani uczestnictwem
w postępowaniu**

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) zwanej dalej Pzp Zamawiający: Gmina Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Jana Głogowskiego 3/5, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, przekazuje zapytanie Wykonawcy, dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia i udziela wyjaśnień dotyczących postępowania pn: **Budowa infrastruktury kulturalno-rekreacyjnej (zadaszenie amfiteatru, tor rowerowy i skateplaza) na terenie os. Pułanki i Parku im. Marszałka J. Piłsudskiego** ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 18 października 2022 r. pod numerem 2022/BZP 00398158/01.

Treść pytania Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego.

Pytanie.

Czy jest możliwość zmiany konstrukcji zadaszenia? Zmiana ta polegałaby na zamianie profili pełnościennych na elementy kratownicowe.

Odpowiedź.

Zamawiający nie dopuszcza zmiany głównej konstrukcji stalowej na elementy kratownicowe.

Z up. Prezydenta Miasta
Dominik Smoliński
Wiceprezydent Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

Kierownik Zamawiającego