

Ostrowiec Świętokrzyski, dnia 28 listopada 2022 r.

Or.271.51.4.2022

**Wykonawcy zainteresowani uczestnictwem
w postępowaniu**

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) zwanej dalej Pzp Zamawiający: Gmina Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Jana Głogowskiego 3/5, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, przekazuje zapytanie Wykonawcy, dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia i udziela wyjaśnień dotyczących postępowania pn: **Budowa i remont dróg gminnych istotnych dla rozwoju miasta: drogi bocznej od ulicy J. Kilińskiego oraz ulicy H. Sienkiewicza** ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 17 listopada 2022 r. pod numerem 2022/BZP 00444530/01 oraz na podstawie art. 286 ust 1 Pzp dokonuje zmiany treści SWZ.

Treść pytania Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego.

Pytanie.

W związku z planowanym udziałem w postępowaniu proszę o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytanie:

Część I - Budowa drogi bocznej od ul. J. Kilińskiego. W przedmiarze robót branży drogowej w pkt 3 Roboty ziemne. Pozycja 3.2 Błędnie wpisano ilość wykopów. Zgodnie z Tabelami robót ziemnych (zał. nr 4.9 i 4.10 do części opisowej) objętość wykopów wynosi $3315,85 + 1677,92 = 4993,77 \text{ m}^3$ Proszę o sprawdzenie i dokonanie modyfikacji przedmiaru i kosztorysu

Odpowiedź.

W pozycji 3.2 przeoczono wartość zał. 4.10.

Ilość robót w poz. 3.2 powinna wynosić $4\ 814 \text{ m}^3$.

Pytanie zadane przez Wykonawcę oraz odpowiedzi Zamawiającego stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Z up. Prezydenta Miasta
Dominik Smoliński
Wiceprezydent Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

Kierownik Zamawiającego