

Ostrowiec Świętokrzyski, 13.05.2016 r.

WIK.271.9.2016

**Wykonawcy zainteresowani
uczestnictwem w postępowaniu**

W nawiązaniu do ogłoszenia o zamówieniu (BZP Nr 108186 - 2016 w dniu 29.04.2016r.) oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego dla zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest

Budowa drogi bocznej od ulicy Aleja Solidarności w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Gmina Ostrowiec Świętokrzyski – Jako Zamawiający,- działając na podstawie art.38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz.2164) – **odpowiada na zapytania nadesłane przez wykonawcę.**

Pytanie nr 1.

Zgodnie z zapisami SIWZ sposób wykonania przedmiotu zamówienia określają min. Dokumentacja projektowa – załączono jedynie plan zagospodarowania terenu i profil kanalizacji deszczowej. Prosimy o zamieszczenie pełnej dokumentacji.

Odpowiedź.

Dodatkowe materiały z zakresu dokumentacji projektowej zostaną umieszczone na stronie internetowej (załącznik do tego pisma).

Pytanie nr 2.

Prosimy o informację czy do wykonania podbudowy z kruszywa łamanego, warstw górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm, Zamawiający dopuści kruszywo o uziarnieniu 0/63 mm i kruszywo o uziarnieniu 0/31,5mm?

Odpowiedź.

Zamawiający dopuszcza zastosowanie tych kruszyw pod warunkiem, że posiadają stosowne atesty.

Pytanie nr 3

Czy do wykonania podbudowy z kruszywa naturalnego, warstwa dolna grubość warstwy 25cm, Zamawiający dopuści zastosowanie piasku kopanego?

Odpowiedź.

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania takiego piasku. Zgodnie z dokumentacją przedmiotowa warstwa winna być wykonana z pospółki.

Pytanie nr 4

Prosimy o określenie obowiązującej kategorii obciążenia ruchem.

Odpowiedź.

Kategoria obciążenia ruchem to KR 2.

W załączeniu:

Dokumentacja projektowa

Prosimy o uwzględnienie powyższych wyjaśnień w przygotowywanej ofercie.

Z-up. Prezydenta Miasta
Marzena Dębniak
Wiceprezydent Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego