

Załącznik do przedmiaru robót
Uwaga !

System oświetlenia ulicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim został zmodernizowany w latach 2014-2015 w ramach programu „System zielonych inwestycji SOWA-Energooszczędne oświetlenie uliczne”. Sterowanie oświetleniem ulicznym – wszystkie istniejące szafy oświetleniowe wyposażone zostały w urządzenia redukcji mocy – system CPA net firmy „Rabbit”.

Przy szafie oświetleniowej SO 142 „Zbożowa” zabudowane w obudowie zewnętrznej są 2 reduktory mocy micro-BOX typu RM 2700. Projektowane oświetlenie ulicy Milewskiego i Jeżewskiego jest 3-fazowe.

Wobec powyższego Zamawiający wymaga:

- **przebudowy istniejącej szafy z redukcją 2-fazową na redukcję 3-fazową (należy w powiększonej obudowie zamontować istniejące reduktory oraz 3 reduktor o takiej samej mocy i typie z kompletem wyposażenia),**
- **zastosowania w oprawach oświetleniowych energooszczędnych sodowych źródeł światła np. firmy OSRAM NAV T SUPER 4Y lub VIALOX NAV-E SUPER 4Y.**