




Na słupach zainstalować oprawy typu SPG340 $\phi 60$ prod. Philips z sodowymi źródłami światła o mocy 70W i 100W. Oprawy 70W zainstalować na słupach nr 4/3-4/5, 6/3-6/5.

Obiekt: BUDOWA OŚWIEMLANIA UL. J. MILEWSKIEGO I S. JEŻEWSKIEGO W OSTROWCU ŚW.
 Inwestor: PREZYDENT MIASTA OSTROWIEC ŚW.
OŚWIEMLENIE ULICY

Tytuł: SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA				
	Nazwisko, imię	Nr upr.	Podpis	Skala
Projektował	mgr inż. Sternik Zbigniew	KL 38/91		Data 10.2009
Sprawdził	mgr inż. Stanisław Raczyński	SWK/0041/ POOE/05		Nr rys. E-1