

Ostrowiec Świętokrzyski, 05.04.2017 r.

Znak: Or.271.8.2017

**Wykonawcy zainteresowani
uczestnictwem w postępowaniu**

W nawiązaniu do ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 48998-2017 z dnia 22.03.2017 oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zamieszczonej na naszej stronie internetowej dla zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest

Rozbudowa publicznej drogi gminnej nr 302030 klasy Z (ulicy Rzeczeki) w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Gmina Ostrowiec Świętokrzyski – Jako Zamawiający,- działając na podstawie art.38 ust.1, 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz.2164 z późn. zm.) — odpowiada na zapytania nadesłane przez Wykonawców oraz dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Pytanie Nr 1

Czy w projektowanej szafie oświetlenia ulicznego DUDY 2 ma być zastosowany reduktor mocy?
Jeśli tak to o jakich parametrach

Odpowiedź

Zamawiający odpowiada, iż zapis w przedmiarach i kosztorysach ofertowych, dotyczący „Budowa oświetlenia ulicznego i przebudowa sieci elektroenergetycznych - DOTYCZY ROZBUDOWY SKRZYŻOWANIA ULICY RZECZKI /ODCINEK MIĘDZY SKRZYŻOWANIAMI ULIC: RZECZKI-IŁŻECKA-KRASZEWSKIEGO A RZECZKI-SIENNIĘSKA/ - OD KM 0+175,00 DO KM 1+078”.

W pozycji 19. D.07.07.01 Montaż szafy oświetleniowej - NOWA - WG SCHEMATU z podłączeniem,

winien być:

„Montaż szafy oświetleniowej – NOWA wraz z 3-fazowym reduktorem mocy 3x10A oraz sprawdzeniem symetrii obciążenia dla całej szafy + redukcja mocy biernej 3x500 Var. – 1 komplet.

Działając na podstawie art. 38 ust 4 ww. ustawy Zamawiający dokonuje zmiany w treści:

1) W załączniku Nr 8 do SIWZ

Zamawiający wnosi o zmianę w „Przedmiarze robót” dotyczącym „Budowy oświetlenia ulicznego i przebudowa sieci elektroenergetycznych - DOTYCZY ROZBUDOWY SKRZYŻOWANIA ULICY RZECZKI /ODCINEK MIĘDZY SKRZYŻOWANIAMI ULIC:

RZECZKI-ILŻECKA-KRASZEWSKIEGO A RZECZKI-SIENNIĘSKA/ - OD KM 0+175,00 DO KM 1+078”.

W pozycji 19. D.07.07.01 zapisu:

„Montaż szafy oświetleniowej – NOWA –WG SCHEMATU z podłączeniem”

na zapis:

„Montaż szafy oświetleniowej – NOWA wraz z 3-fazowym reduktorem mocy 3x10A oraz sprawdzeniem symetrii obciążenia dla całej szafy + redukcja mocy biernej 3x500 Var. – 1 komplet.

2) w załączniku Nr 8a do SIWZ:

Zamawiający wnosi o umieszczenie w „UZUPELNIENIU PRZEDMIARU ROBÓT”, w części Oświetlenie uliczne dodatkowych zapisów :

- Wykonawca ma obowiązek przed odbiorem prac przedstawić protokół uruchomienia i konfiguracji redukcji mocy
- Dostarczone reduktory i oprawy LED muszą być przystosowane do współpracy z napięciową redukcją mocy wg wytycznych:
Oprawy LED muszą być wyposażone w zasilacz programowalny, który reaguje na napięcie zasilania wg. zaprogramowanej krzywej funkcja AMPDIM / 4DIM.

Prosimy o uwzględnienie powyższych wyjaśnień i zmian w przygotowywanej ofercie.

Z up. Prezydenta Miasta

Marcel Dębniak

.....
Kierownik Zamawiającego

Michał