

Ostrowiec Świętokrzyski, 04.04.2017 r.

Or.271.9.2017

**Wykonawcy zainteresowani
uczestnictwem w postępowaniu**

W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 53767-2017 w dniu 29.03.2017 r. oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zamieszczonej na naszej stronie internetowej dla zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest

Budowa ulicy bocznej od ul. J. Kilińskiego.

Gmina Ostrowiec Świętokrzyski – Jako Zamawiający,- działając na podstawie art.38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz.2164) – **odpowiada na zapytanie nadesłane przez wykonawcę.**

Pytanie 1

Jaką średnicę słupków do znaków drogowych należy przyjąć do wyceny?

Odpowiedź

Do wyceny słupków do znaków drogowych należy przyjąć średnicę 50 mm.

Pytanie 2

Prosimy o zamieszczenie projektu docelowej organizacji ruchu bądź wykazu znaków pionowych

Odpowiedź

Zamawiający umieści na stronie internetowej elektroniczną wersję projektu stałej organizacji ruchu.

Pytanie 3


Prosimy o uszczegółowienie czy bariera U-14a ma być plastikowa czy betonowa.

Odpowiedź

Bariera U- 14a winna być betonowa.

Prosimy o uwzględnienie powyższych wyjaśnień w przygotowywanej ofercie.

PREZYDENT MIASTA
Ostrowca Świętokrzyskiego


Jarosław Górczyński

.....
Kierownik Zamawiającego

