

**MIEJSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA**  
Spółka z o.o.  
DZIAŁ TECHNICZNY  
ul. Sienkiewicza 91, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski  
tel. 41 266 12 00 do 03

**Gmina Ostrowiec Świętokrzyski**  
**ul. Głogowskiego 3/5**  
**27-400 Ostrowiec Świętokrzyski**

L.dz.: .....<sup>182</sup>...../TT/43/2024  
Nr rej.: 201/1/2023

## **ZGODA NA PRZYŁĄCZENIE DO SIECI WODOCIĄGOWEJ**

Na podstawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski (Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego z 2021 roku poz. 4471 z dnia 14.12.2021 r.), Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Ostrowcu Św. wyraża zgodę na dostawę wody na cele technologiczne w ilości 0,02 m<sup>3</sup>/d dla potrzeb projektowanego obiektu tężni solankowej o wymiarach 2,2 mx3,0 m (długość x wysokość), przewidzianej do lokalizacji na dz. nr ew. 20.1-130 na os. Ogrody w Ostrowcu Świętokrzyskim, na następujących warunkach:

1. Zaprojektować przyłącze wody  $\varnothing$  50 mm PE PN10 z włączeniem do istniejącego na dz. nr ew. 20.1-130 przyłącza wodociągowego zasilającego budynek os. Ogrody 16 (dz. nr ew. 20.1-55/10) wykonanego z rur żeliwnych o śr.  $\varnothing$ 80 mm.
2. W miejscu włączenia na projektowanym i istniejącym przyłączu przewidzieć zasuwy odcinające z miękkim doszczelnieniem klina.
3. Pobór wody w obiekcie należy opomiarować wodomierzem, zlokalizowanym w studni wodomierzowej zlokalizowanej w odległości ok. 5 m od włączenia do istniejącego przyłącza, zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1225).
4. Sieć wodociągową zabezpieczyć przed wtórnym zanieczyszczeniem wody pitnej zgodnie z PN – EN 1717:2003.
5. Zaleca się pozostawić wzdłuż trasy przyłącza pas terenu o szerokości 2 m, wolny od elementów zagospodarowania, nie obsadzony drzewami i krzewami.
6. Budowa przyłącza wody wymaga sporządzenia projektu zagospodarowania terenu wraz z opisem technicznym i profilem w dwóch egzemplarzach. Projekt ten winien być sporządzony na kopii mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2020r. poz. 471, 695 i 782).
7. Projekt należy uzgodnić z M W i K Sp. z o.o. w Ostrowcu Św.
8. Do projektu dołączyć zgodę na włączenie projektowanego przyłącza wodociągowego do istniejącego przyłącza na dz. nr ew. 20.1-130.

Zgoda ważna 2 lata.

KIEROWNIK  
DZIAŁU TECHNICZNEGO  
  
mgr inż. Dariusz Gawroński

