

Ostrowiec Świętokrzyski, dnia 6 lutego 2024 r.

Or.271.8.4.2024

**Wykonawcy zainteresowani uczestnictwem
w postępowaniu**

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) zwanej dalej Pzp Zamawiający: Gmina Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Jana Głogowskiego 3/5, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, przekazuje zapytania Wykonawcy, dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia i udziela wyjaśnień dotyczących postępowania pn: **Przebudowa ul. Wroniej odcinek I od ul. L. Chrzanowskiego do ul. Ogrodowej** ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 28 lutego 2024 r. pod numerem 2024/BZP 00222283/01.

Pytanie

Ze względu na rozbieżność pomiędzy dokumentacją projektową a przedmiarami robót odnośnie budowy kanalizacji deszczowej prosimy o potwierdzenie konieczności budowy kolektora kanalizacji deszczowej DN400 z rur PP SN8, a nie jak omyłkowo zostało przyjęte w przedmiarach robót drenażu francuskiego z rur dn160.

Odpowiedź:

W przedmiarze robót branża sanitarna w zakresie budowy grawitacyjnej kanalizacji deszczowej w pozycji 3.2. błędnie wpisano opis który powinien brzmieć: „ Wykonanie kanału kanalizacji deszczowej z rur PP SN8 o średnicy 400mm - 166,5m”.

Zamawiający udostępniła zaktualizowany przedmiar robót branży sanitarnej na stronie internetowej prowadzonego postępowania: <https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-46758153-d55b-11ee-a3b5-e25d731b0da9> .

Z up. Prezydenta Miasta
Krzysztof Kowalski
Wiceprezydent Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego