

Ostrowiec Świętokrzyski, 04.05.2018 r.

Or.271.11.4.2018

**Wykonawcy zainteresowani  
uczestnictwem w postępowaniu**

W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 550439-N-2018 w dniu 26.04.2018 r. oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zamieszczonej na naszej stronie internetowej dla zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest

**Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Kopernika oraz w ulicy bocznej od ulicy Kopernika w Ostrowcu Świętokrzyskim**

**I.**

Gmina Ostrowiec Świętokrzyski – jako Zamawiający - działając na podstawie art.38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz.1579 z późn. zm.) – **odpowiada na zapytanie nadesłane przez Wykonawcę.**

**Pytanie**

Czy zamawiający uzna za równoważne studzienki z tworzywa sztucznego średnicy DN1200 jako równoważne do studzienek betonowych? Studzienki z tworzywa charakteryzują się odpornością na agresywne środowisko, są łatwiejsze w montażu i zapewniają całkowitą szczelność więc nadają się lepiej do stosowania w systemach kanalizacyjnych niż studzienki betonowe.

**Odpowiedź**

Zamawiający **nie uzna** dla realizacji w/w inwestycji zastosowania studzienek z tworzywa sztucznego średnicy DN1200 jako równoważnych do studzienek betonowych.

**Prosimy o uwzględnienie powyższych wyjaśnień w przygotowywanej ofercie.**

**Z up. Prezydenta Miasta**

*Marzena Dębniak*  
Wiceprezydent Miasta  
Ostrowca Świętokrzyskiego  
Kierownik Zamawiającego