

Ostrowiec Świętokrzyski, dnia 24 czerwca 2024 r.

Or.271.21.4.2024

**Wykonawcy zainteresowani uczestnictwem  
w postępowaniu**

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) zwanej dalej Pzp Zamawiający: Gmina Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Jana Głogowskiego 3/5, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, przekazuje zapytania Wykonawcy, dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia i udziela wyjaśnień dotyczących postępowania pn: **Budowa drogi gminnej klasy L – ul. Zwierzynieckiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Ostrowcu Świętokrzyskim** ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 14 czerwca 2024 r. pod numerem 2024/BZP 00366950/01.

**Pytanie.** Czy Zamawiający posiada informacje o planowanej przebudowie linii napowietrznej średniego napięcia? Budowę oświetlenia ulicznego należy skoordynować oraz częściowo wykonać po przebudowie sieci własności PGE Dystrybucja. Co w przypadku niezrealizowania przez PGE Dystrybucja inwestycji przed zakończeniem realizacji przebudowy drogi?

**Odpowiedź.** Zamawiający informuje, że PGE Dystrybucja S.A. posiada projekt przebudowy linii napowietrznej średniego napięcia, lecz nie ma informacji o terminie realizacji inwestycji. W przypadku niezrealizowania przez PGE Dystrybucja S.A. przedmiotowej inwestycji przed zakończeniem realizacji budowy drogi, pod istniejącymi przewodami linii ŚN należy zamontować słupy oświetleniowe nie wyższe niż  $h=4,0$  m zgodnie z dokumentacją projektową.

Z up. Prezydenta Miasta  
Krzysztof Kowalski  
Wiceprezydenta Miasta  
Ostrowca Świętokrzyskiego

---

Kierownik Zamawiającego