



Ostrowiec Świętokrzyski, 8 sierpnia 2024 r.

Or.0003.127.2024

**Pan  
Artur Ćmikiewicz  
Radny Rady Miasta  
Ostrowca Świętokrzyskiego**

W odpowiedzi na interpelację w sprawie **zrównania z poziomem jezdni studzienek znajdujących się przy wjeździe na ul. Wiejską – na nowo powstałej drodze** – informuję, że obecnie realizowane są roboty drogowe związane z remontem ulicy Wiejskiej. Ulica ta nie posiada na całej swej długości kanalizacji deszczowej. Dla odprowadzenia wód opadowych wykorzystywane są jedynie cztery miejsca, w których ulicę przecinają kanały deszczowe przebiegające w poprzek. Na wysokości posesji Wiejska nr 32 istniejące kratki wpustowe – z uwagi na ich rzędne w stosunku do niwelety ulicy, nie przejmowały całości napływającej wody opadowej z racji czego wykonane zostały ciekki przykrawężnikowe z kostki brukowej włączone do tych studzienek. Rozwiązanie takie stosowane jest na ulicach miasta niezależnie od kategorii ruchu. Z uwagi na małą szerokość ulicy Wiejskiej rozpatrzona zostanie możliwość poprawienia włączenia ciekku do studzienek pod kątem zwiększenia bezpieczeństwa ruchu pojazdów. Jednocześnie informuję, że studzienki wpustowe kanalizacji deszczowej wyregulowane są wysokościowo do poziomu nawierzchni jezdni.

Z upoważnienia Prezydenta Miasta  
Sekretarz Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego  
Anna Niedbała