

Urząd Miasta
Wydział Organizacyjno-Prawny
ul. Jana Głogowskiego 3/5
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Ostrowiec Świętokrzyski, dnia 16 sierpnia 2024 r.

Or.271.31.4.2024

Wykonawcy zainteresowani uczestnictwem w postępowaniu

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) zwanej dalej Pzp Zamawiający: Gmina Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Jana Głogowskiego 3/5, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, przekazuje zapytania Wykonawców, dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia i udziela wyjaśnień dotyczących postępowania pn: **Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 w Ostrowcu Świętokrzyskim** w systemie zaprojektuj – wybuduj ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 2 sierpnia 2024 r. pod numerem 2024/BZP 00442202

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści i uzna za równoważne membrany PVC wykonane z tkaniny o trudnozapalności potwierdzonej certyfikatem B1 lub M2?. Poszycia te posiadają status NRO i stanowią stanowczo mniej awaryjne oraz tańsze rozwiązanie niż wspomniana w PFU plandeka typu BROOF.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza i nie uznaje za równoważne zastosowanie membrany PVC wykonanej z tkaniny o trudnozapalności potwierdzonej certyfikatem B1 lub M2. Zgodnie z zapisami PFU: „Warstwy pokrycia dachowego wraz z warstwą izolacyjną muszą spełniać wymagania dot. nierozprzestrzeniające ognia BROOF(t1)”.

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuści i uzna za równoważną technologię zadania w formule hali namiotowej na konstrukcji stalowej pokrytej poszyciem plandekowym ?.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza i nie uznaje za równoważne zastosowania technologii zadania w formule hali namiotowej na konstrukcji stalowej pokrytej poszyciem plandekowym.

Zgodnie z zapisami PFU: „Konstrukcja łukowa w formie dźwigarów z drewna klejonego dostosowana do miejsca lokalizacji tj. stref obciążenia śniegiem i stref obciążenia wiatrem. Nachylenie połaci dachu i jej poszycie zapewniać musi samoczynne zsuwanie się śniegu chroniąc halę przed nadmiernym obciążeniem”.

Z up. Prezydenta Miasta
Krzysztof Kowalski
Wiceprezydent Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego