

Urząd Miasta
Wydział Organizacyjno-Prawny
ul. Jana Głogowskiego 3/5
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Ostrowiec Świętokrzyski, dnia 10 września 2024 r.

Or.271.34.5.2024

Wykonawcy zainteresowani uczestnictwem w postępowaniu

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) zwanej dalej Pzp Zamawiający: Gmina Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Jana Głogowskiego 3/5, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, przekazuje zapytania Wykonawcy, dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia i udziela wyjaśnień dotyczących postępowania pn: **Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim** ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 26 sierpnia 2024 r. pod numerem 2024/BZP 00471411/01.

Pytanie1

Specyfikacja opraw przedstawiona w załączniku PFU Oświetlenia znacząco różni się od tej, która znajduje się w załączniku nr 5 - opis przedmiotu zamówienia. Prosimy o jednoznaczne wskazanie według którego załącznika wykonawcy powinni dobierać oprawy w ramach niniejszego postępowania.

Odpowiedź

Wykonawcy powinni przygotować ofertę oraz dobierać oprawy w ramach niniejszego postępowania zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia. Opis przedmiotu zamówienia jest dokumentem nadrzędnym w postępowaniu, jako załącznik do umowy. Program funkcjonalno-użytkowy był przygotowany wcześniej dla modernizacji całego oświetlenia w mieście i jest elementem pomocniczym w postępowaniu.

Pytanie 2

W dokumentacji PFU Zamawiający wymaga dostarczenia opraw drogowych spełniających następujący zapis: „konstrukcja oprawy z profili oraz blach aluminiowych, zabezpieczona przez anodowanie, powłoka min. 20 mikronów lub odlew aluminiowy w kolorze czarna maskownicza dół dla każdej oprawy ulicznej górna część oprawy pod kolor słupa”. Taki zapis jednoznacznie wskazuje na konstrukcję opraw wylonionych a blach aluminiowych co wyklucza oferentów posiadających oprawy wykonane z odlewu aluminiowego. W związku powyższym wnosimy o zrezygnowanie z wymogu 2 kolorowej oprawy.

Odpowiedź

Wykonawcy powinni przygotować ofertę oraz dobierać oprawy w ramach niniejszego postępowania zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia. Opis przedmiotu zamówienia jest dokumentem nadrzędnym w postępowaniu, jako załącznik do umowy. Program funkcjonalno-użytkowy był przygotowany wcześniej dla modernizacji całego oświetlenia w mieście i jest elementem pomocniczym w postępowaniu. Zamawiający rezygnuje z wymogu 2 kolorowej oprawy.

Pytanie 3

Wnosimy o dopuszczenie materiału klosza wykonanego z tworzywa PC, odpornego na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV, co pozwoli na podniesienie atrakcyjności oferty i zaoferowanie lepszego produktu. Informujemy, że oprawa wyposażona w klosz PC bez trudu osiąga parametr IK10 co jest znacznie lepszym parametrem niż wymaga Zamawiający. Ponadto klosz PC charakteryzuje się wysoki stopień ochrony IP, szerokim zakresem temperatur pracy, atrakcyjnie gładkim wykończeniem oraz dużą przezroczystością klosza co zapewnia bardzo dobrą przepuszczalność światła.

Odpowiedź

Wykonawcy powinni przygotować ofertę oraz dobierać oprawy w ramach niniejszego postępowania zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia. Opis przedmiotu zamówienia jest dokumentem nadrzędnym w postępowaniu, jako załącznik do umowy. Program funkcjonalno-użytkowy był przygotowany wcześniej

dla modernizacji całego oświetlenia w mieście i jest elementem pomocniczym w postępowaniu. Zamawiający dopuszcza klosze wykonane z tworzywa PC.

Pytanie 4

W dokumentacji przetargowej OPZ oraz PFU Zamawiający wymaga rozbieżnych parametrów dotyczących żywotności dla przedmiotowych opraw tj.:

- utrzymanie strumienia świetlnego w czasie: 90% po 50 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)
- utrzymanie strumienia świetlnego w czasie 100 000 godzin na poziomie L80F20;

W związku powyższym wnosimy o ujednoczenie specyfikacji do jednego parametru L90 w czasie 100 000 godzin (zgodnie z IES LM-80 - TM-21).

Odpowiedź

Wykonawcy powinni przygotować ofertę oraz dobierać oprawy w ramach niniejszego postępowania zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia. Opis przedmiotu zamówienia jest dokumentem nadrzędnym w postępowaniu, jako załącznik do umowy. Program funkcjonalno-użytkowy był przygotowany wcześniej dla modernizacji całego oświetlenia w mieście i jest elementem pomocniczym w postępowaniu. Zamawiający podtrzymuje zapis w Opisie przedmiotu zamówienia tj. żywotność źródła światła Diod – L90B10 100 000 godzin pracy.

Pytanie 5

W dokumentacji PFU dla opraw parkowych Zamawiający wymaga dostarczenia opraw: "konstrukcja oprawy ukształtowana blacha aluminiowa, zabezpieczona przez anodowanie, powłoka min. 20 mikronów. W związku powyższym wnosimy o dopuszczenie opraw wykonanych z odlewu aluminiowego jako rozwiązanie równoważne.

Odpowiedź

Postępowanie obejmuje wymianę lamp ulicznych zgodnie z załączonym Opiszem przedmiotu zamówienia, wymianie nie podlegają oprawy parkowe.

Pytanie 6

W specyfikacji PFU Zamawiający w wymaga dla opraw parkowych barwy światła w przedziale 3300K-3600K, ponieważ wymagana barwa z powyższego przedziału jest niestandardowym wymogiem wnosimy o dopuszczenie opraw o barwie światła 3000K.

Odpowiedź 6

Postępowanie obejmuje wymianę lamp ulicznych zgodnie z załączonym Opiszem przedmiotu zamówienia, wymianie nie podlegają oprawy parkowe.

Pytanie 7

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający celem weryfikacji spełnienia wymagań specyfikacji zawartej w przetargu wymaga złożenia dodatkowych przedmiotowych środków dowodowych w postaci:

- Certyfikatu ENEC+ z załącznikami,
- Certyfikatu ENEC z załącznikami.

Powyższe dokumenty gwarantują, że zaoferowane produkty spełniają podstawowe normy i dzięki temu są bezpieczne dla użytkowników i instalatorów oraz, że parametry deklarowane przez producenta są zgodne z rzeczywistością.

Odpowiedź

Wykonawcy powinni przygotować ofertę oraz dobierać oprawy w ramach niniejszego postępowania zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia. Zamawiający potwierdza wymogi dotyczące złożenia dodatkowych przedmiotowych środków dowodowych w postaci: Certyfikatu ENEC+ oraz Certyfikatu ENEC.

Pytanie 8

Z uwagi na różnice w zapisach w dokumentacji przetargowej prosimy o potwierdzenie, że oczekiwana przez Zamawiającego żywotność to "Żywotność źródła światła Diod – L90B10 100 000 godzin pracy".

Odpowiedź

Wykonawcy powinni przygotować ofertę oraz dobierać oprawy w ramach niniejszego postępowania zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia. Opis przedmiotu zamówienia jest dokumentem nadrzędnym w postępowaniu, jako załącznik do umowy. Program funkcjonalno-użytkowy był przygotowany wcześniej dla modernizacji całego oświetlenia w mieście i jest elementem pomocniczym w postępowaniu. Zamawiający podtrzymuje zapis w Opisie przedmiotu zamówienia tj. żywotność źródła światła diod – L90B10 100 000 godzin pracy.

Pytanie 9

Wykonawca prosi o zapewnienie czytelności zakresu objętego powyższym postępowaniem. Z uwagi na obszerny zakres przetargowy oraz z uwagi na wykreślenie części zakresu z postępowania, a który zawarty jest w Załączniku nr 2 prosimy o udostępnienie edytowalnej wersji tego załącznika, jednocześnie wnosimy o wykreślenie zakresu nieobjętego powyższym postępowaniem, szczególnie, że zdarzają się sytuacje, że w załączniku nr 5 "Zakres prac" dla niektórych ulic jest mniejszy niż w Załączniku nr 2.

Odpowiedź

Wykonawcy powinni przygotować ofertę oraz dobierać oprawy w ramach niniejszego postępowania zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia. Opis przedmiotu zamówienia jest dokumentem nadrzędnym w postępowaniu, jako załącznik do umowy. Program funkcjonalno-użytkowy był przygotowany wcześniej dla modernizacji całego oświetlenia w mieście jest elementem pomocniczym w postępowaniu i obejmuje swoim opracowaniem dużo większy zakres niż realizowane postępowanie. Zamawiający nie posiada załącznika nr 2 w wersji edytowalnej.

Pytanie 10

Wykonawca prosi o uzupełnienie załącznika 2 o dane: odległość słupa od jezdni oraz długość wysięgnika w celu umożliwienia Wykonawcy doboru odpowiedniej mocy opraw.

Odpowiedź

Wykonawcy powinni przygotować ofertę oraz dobierać oprawy w ramach niniejszego postępowania zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia. Opis przedmiotu zamówienia jest dokumentem nadrzędnym w postępowaniu, jako załącznik do umowy. Program funkcjonalno-użytkowy był przygotowany wcześniej dla modernizacji całego oświetlenia w mieście i jest elementem pomocniczym w postępowaniu. Zamawiający dopuszcza zmiany w stosunku do mocy przedstawionej w Opisie przedmiotu zamówienia dla dostarczanych opraw pod warunkiem spełnienia wymogów programu „Rozświetlamy Polskę” oraz uzyskaniem zgodności systemu oświetlenia z obowiązującą w tym zakresie normą (PN-EN 13201 Oświetlenie Dróg). Zamawiający umożliwia wizję lokalną w terenie.

Pytanie 11

5) Wykonawca prosi o uzupełnienie załącznika nr 2 o dane: nazwa sytuacji z obliczeń fotometrycznych (Z Załącznik nr 1 cz. 1 i cz. 2).

Odpowiedź

Zamawiający nie widzi potrzeby uzupełniania załącznika nr 2 o dane techniczne zawarte w innym załączniku. Dane z obliczeń fotometrycznych są zawarte w dokumentach, które stanowią załącznik do Programu funkcjonalno-użytkowego.

Pytanie 12

Wykonawca prosi o wyjaśnienie na jakim etapie formalnym konieczne jest wykazanie równoważności parametrów obliczeń fotometrycznych dla dróg względem obliczeń ujętych w audycie efektywności energetycznej oraz PFU.

Odpowiedź

Równoważność parametrów obliczeń fotometrycznych dla dróg ujętych w audycie efektywności energetycznej oraz PFU należy wykazać na etapie realizacji inwestycji. Zgodnie z zapisami umowy wbudowanie materiałów może nastąpić tylko po akceptacji przez przedstawiciela Zamawiającego, potwierdzonej jego podpisem na ww. dokumentach.

Z up. Prezydenta Miasta
Krzysztof Kowalski
Wiceprezydent Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego